Лион (ГП2) — карта раскроя СИП-панелей v3.1 (наборные проёмы, паз 25)

Заготовка	Кол-во	м²	в деталях	отход
СИП 174×1250×2500	25	78.12	70.11	10.3 %
СИП 174×1250×2800	2	7.0	6.09	13.0 %
СИП 224×1250×2500	35	109.38	93.3	14.7 %
СИП 224×1250×2800	14	49.0	49.0	0.0 %
ИТОГО	76	243.5	218.5	10.3 %

Детали: П-… пол (27, целые панели), С-А…С-Г стены (развёртки ниже), К-Л / К-П кровля (левый — юг, правый — север).

Все кромки всех панелей, включая наклонные кромки фронтонов, — стандартный заводской паз 25 мм. Исключение: у крайних панелей фронтонных стен (оси 2 и 5) боковая кромка у угла — паз 40 мм.

Проёмы наборные: детали под и над проёмом — отдельные прямоугольники, боковые панели целые или обрезаны по краю проёма. Размеры деталей на чертежах — окончательные.

Выборки пены под стойки СТП-2 2×45×145 под концами прогонов (22.10): фронтон 2 — паз кромки 120 мм у С-2-04/04ф и С-2-08/08ф, фронтон 5 — выборка 95×145 в С-5-02/02ф и С-5-05/05ф; ширина 145 по центру толщины, ОСП не резать (штриховка на чертежах).


Верхний торец верхних кровельных панелей — запил под 20° по коньку.

Если из одной заготовки выходит несколько деталей, между ними заложено 4 мм на ширину пилы (пропил). Комплектация — только панели.

Источник: модель ArchiCAD «Горячий пирожок 2 ЛИОН» (копия Lion_GP2_orig).


Стена А — юг (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные




Стена Г — север (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные




Стена 2 — запад, терраса, вход (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные




Стена 5 — восток (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные




Пол — раскладка панелей СИП 224 (вид сверху)

7 колонок; короткие швы над обвязкой Б и В; средняя полоса — 2500 + добор вразбежку




Кровля — раскладка СИП 224 (развёртка по скату, уклон 20°)


Левый скат (юг) — по скату от стены к коньку




Правый скат (север) — по скату от стены к коньку




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок



Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок


224-025
СИП 224×1250×2500




224-026
СИП 224×1250×2500



224-027
СИП 224×1250×2500




224-028
СИП 224×1250×2500




Карта раскроя заготовок


224-029
СИП 224×1250×2500




224-030
СИП 224×1250×2500



224-031
СИП 224×1250×2500




224-032
СИП 224×1250×2500




Карта раскроя заготовок


224-033
СИП 224×1250×2500




224-034
СИП 224×1250×2500




224-035
СИП 224×1250×2500



224-036
СИП 224×1250×2500




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок


224-041
СИП 224×1250×2500




224-042
СИП 224×1250×2500



224-043
СИП 224×1250×2500




224-044
СИП 224×1250×2500




Карта раскроя заготовок


224-045
СИП 224×1250×2500




224-046
СИП 224×1250×2500




224-047
СИП 224×1250×2500




224-048
СИП 224×1250×2500



Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок


174-057
СИП 174×1250×2500




174-058
СИП 174×1250×2500




174-059
СИП 174×1250×2500



174-060
СИП 174×1250×2500




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок


174-065
СИП 174×1250×2500




174-066
СИП 174×1250×2500



174-067
СИП 174×1250×2500




174-068
СИП 174×1250×2500




Карта раскроя заготовок


174-069
СИП 174×1250×2500




174-070
СИП 174×1250×2500



174-071
СИП 174×1250×2500




174-072
СИП 174×1250×2500




Карта раскроя заготовок


174-073
СИП 174×1250×2500




174-074
СИП 174×1250×2500




174-075
СИП 174×1250×2500



174-076
СИП 174×1250×2500




С-А-01 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 2-5)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-02 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 2-5)



добор по ширине 1230 мм; боковая у проёма ОП-01. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-03 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 2-5)




под проёмом ОП-01 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-04 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 2-5)




над проёмом ОП-01 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-05 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 2-5)




добор по ширине 603 мм; боковая у проёма ОП-01. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-06 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 2-5)



добор по ширине 603 мм; боковая у проёма ОП-01. Кромки: паз 25 по все кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-07 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 2-5)




под проёмом ОП-01 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-08 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 2-5)




над проёмом ОП-01 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-09 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 2-5)




добор по ширине 1210 мм; боковая у проёма ОП-01, ОП-02. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-10 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 2-5)




под проёмом ОП-02 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-11 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 2-5)




над проёмом ОП-02 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-12 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 2-5)




добор по ширине 1230 мм; боковая у проёма ОП-02. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-01 · СИП 174 · Стена Г (север, оси 5-2)




добор по ширине 1230 мм; боковая у проёма ОП-02. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-02 · СИП 174 · Стена Г (север, оси 5-2)




под проёмом ОП-02 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-03 · СИП 174 · Стена Г (север, оси 5-2)




над проёмом ОП-02 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-04 · СИП 174 · Стена Г (север, оси 5-2)




добор по ширине 1230 мм; боковая у проёма ОП-02. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-05 · СИП 174 · Стена Г (север, оси 5-2)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-06 · СИП 174 · Стена Г (север, оси 5-2)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-07 · СИП 174 · Стена Г (север, оси 5-2)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-08 · СИП 174 · Стена Г (север, оси 5-2)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-01 · СИП 174 · Стена 2 (запад, терраса, Г-А)




добор по ширине 522 мм, верх по скату; боковая у проёма ОП-03. Кромк
паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25);
БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-2-02 · СИП 174 · Стена 2 (запад, терраса, Г-А)




под проёмом ОП-03 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-03 · СИП 174 · Стена 2 (запад, терраса, Г-А)




над проёмом ОП-03 (наборный проём), верх по скату; П-вырез под конец прогона (В) 155 мм, от отм. 3,168 до верха. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-04 · СИП 174 · Стена 2 (запад, терраса, Г-А)




добор по ширине 663 мм; боковая у проёма ОП-03, ОП-03+ОП-04; ПАЗ левой кромки углубить с 25 до 120 мм (ширина 145 по центру толщины, только пена, ОСП не резать), на всю высоту детали 2500 мм — под стойку СТП-2 2×45×145 под концом прогона В (вплотную к стойке проёма). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); ЛЕВАЯ КРОМКА — паз 120 мм (вместо 25), ширина 145, от низа на 2500

С-2-04ф · СИП 174 · Стена 2 (запад, терраса, Г-А)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°; П-вырез под конец прогона (В) 155 мм, от отм. 3,168 до верха; ПАЗ левой кромки углубить с 25 до 120 мм (ширина 145 по центру толщины, только пена, ОСП не резать), от низа детали до отм. 3,168 (низ прогона, П-вырез) — 668 мм — под стойку СТП-2 2×45×145 под концом прогона В (вплотную к стойке проёма). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); ЛЕВАЯ КРОМКА — паз 120 мм (вместо 25), ширина 145, от низа на 668

С-2-05 · СИП 174 · Стена 2 (запад, терраса, Г-А)




под проёмом ОП-03+ОП-04 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-06 · СИП 174 · Стена 2 (запад, терраса, Г-А)




над проёмом между ОП-03+ОП-04 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-07 · СИП 174 · Стена 2 (запад, терраса, Г-А)




над проёмом ОП-03+ОП-04 (наборный проём), верх по скату. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-08 · СИП 174 · Стена 2 (запад, терраса, Г-А)




добор по ширине 663 мм; боковая у проёма ДП-01, ОП-03+ОП-04; ПАЗ правой кромки углубить с 25 до 120 мм (ширина 145 по центру толщины, только пена, ОСП не резать), на всю высоту детали 2500 мм — под стойку СТП-2 2×45×145 под концом прогона Б (вплотную к стойке проёма). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); ПРАВАЯ КРОМКА — паз 120 мм (вместо 25), ширина 145, от низа на 2500

С-2-08ф · СИП 174 · Стена 2 (запад, терраса, Г-А)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°; П-вырез под конец прогона (Б) 155 мм, от отм. 3,168 до верха; ПАЗ правой кромки углубить с 25 до 120 мм (ширина 145 по центру толщины, только пена, ОСП не резать), от низа детали до отм. 3,168 (низ прогона, П-вырез) — 668 мм — под стойку СТП-2 2×45×145 под концом прогона Б (вплотную к стойке проёма). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); ПРАВАЯ КРОМКА — паз 120 мм (вместо 25), ширина 145, от низа на 668

С-2-09 · СИП 174 · Стена 2 (запад, терраса, Г-А)




над проёмом ДП-01 (наборный проём), верх по скату; П-вырез под конец прогона (Б) 155 мм, от отм. 3,168 до верха. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-10 · СИП 174 · Стена 2 (запад, терраса, Г-А)




добор по ширине 584 мм; боковая у проёма ДП-01. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-10ф · СИП 174 · Стена 2 (запад, терраса, Г-А)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-11 · СИП 174 · Стена 2 (запад, терраса, Г-А)




добор по ширине 591 мм, верх по скату. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-5-01 · СИП 174 · Стена 5 (восток, А-Г)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-5-01ф · СИП 174 · Стена 5 (восток, А-Г)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-5-02 · СИП 174 · Стена 5 (восток, А-Г)




типовая 1250×2500; ВЫБОРКА ПЕНЫ вертикальная 95×145 (по центру толщины, ОСП не резать) в 970…1065 мм от левой кромки, на всю высоту детали 2500 мм — под стойку СТП-2 2×45×145 под концом прогона Б. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); ВЫБОРКА ПЕНЫ 95×145 по центру толщины: от левой кромки 970, от низа, высота 2500

С-5-02ф · СИП 174 · Стена 5 (восток, А-Г)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°; П-вырез под конец прогона (Б) 155 мм, от отм. 3,168 до верха; ВЫБОРКА ПЕНЫ вертикальная 95×145 (по центру толщины, ОСП не резать) в 970…1065 мм от левой кромки, от низа детали до отм. 3,168 (низ прогона, П-вырез) — 668 мм — под стойку СТП-2 2×45×145 под концом прогона Б. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); ВЫБОРКА ПЕНЫ 95×145 по центру толщины: от левой кромки 970, от низа, высота 668

С-5-03 · СИП 174 · Стена 5 (восток, А-Г)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-03ф · СИП 174 · Стена 5 (восток, А-Г)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-04 · СИП 174 · Стена 5 (восток, А-Г)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-04ф · СИП 174 · Стена 5 (восток, А-Г)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-05 · СИП 174 · Стена 5 (восток, А-Г)




типовая 1250×2500; ВЫБОРКА ПЕНЫ вертикальная 95×145 (по центру толщины, ОСП не резать) в 123…218 мм от левой кромки, на всю высоту детали 2500 мм — под стойку СТП-2 2×45×145 под концом прогона В. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); ВЫБОРКА ПЕНЫ 95×145 по центру толщины: от левой кромки 122, от низа, высота 2500

С-5-05ф · СИП 174 · Стена 5 (восток, А-Г)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°; П-вырез под конец прогона (В) 155 мм, от отм. 3,168 до верха; ВЫБОРКА ПЕНЫ вертикальная 95×145 (по центру толщины, ОСП не резать) в 123…218 мм от левой кромки, от низа детали до отм. 3,168 (низ прогона, П-вырез) — 668 мм — под стойку СТП-2 2×45×145 под концом прогона В. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); ВЫБОРКА ПЕНЫ 95×145 по центру толщины: от левой кромки 122, от низа, высота 668

С-5-06 · СИП 174 · Стена 5 (восток, А-Г)




добор по ширине 1187 мм. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-5-06ф · СИП 174 · Стена 5 (восток, А-Г)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

К-Л-01 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 1, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-02 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 1, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-03 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 2, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-04 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 2, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-05 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 3, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-06 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 3, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-07 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 4, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-08 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 4, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-09 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 5, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-10 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 5, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-11 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 6, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-12 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 6, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-13 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 7, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-14 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 7, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-01 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 1, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-02 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 1, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-03 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 2, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-04 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 2, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-05 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 3, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-06 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 3, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-07 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 4, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-08 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 4, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-09 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 5, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-10 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 5, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-11 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 6, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-12 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 6, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-13 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 7, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-14 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 7, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

П-01А · СИП 224 · Пол (×14 такого размера)




панель 1250×2444. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

П-01Б · СИП 224 · Пол (×7 такого размера)



целая панель 1250×2500, без раскроя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

П-01В · СИП 224 · Пол (×7 такого размера)



панель 1250×408. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)